

SÍNTESIS DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

AÑO I N° 6



Comisión Nacional
de Energía Atómica

Junio 2001

SINTESIS del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) Junio 2001

Introducción

La demanda de energía del mes de Junio / 01 tuvo un crecimiento del 3.0 % respecto al mismo mes del año anterior.

La temperatura media fue de 12.9 °C, igual a Junio / 00 y superior a la histórica del mes (11.5 °C).

El crecimiento de la demanda acumulada anual es 4.5 %.

YACYRETA operó con aportes ligeramente inferiores a los medios del mes, en tanto que en CTMSG el aporte fue superior al histórico por lo que hubo importaciones de energía importantes de Uruguay (254,2 GWh)

En la cuenca del Comahue, los caudales de todos los ríos fueron muy superiores a los medios del mes .

La generación hidráulica del total del MEM fue 66,1 % superior al mismo mes del año 2000 y 35,5 % superior a la prevista.

Debido a ello la generación Térmica fue 24,4 % inferior al mismo mes del año 2000 y 29,4 % inferior a la prevista.

Atucha 1 arranco el 17/6 y la CNE funcionó normalmente generando entre ambas un total 539,8 GWh.

La exportación del mes fue de 739 GWh contra 432,3 GWh de junio del 2000.

El precio medio de la energía durante el mes de junio resultó de 17,45 \$/MWh y el precio monómico fue de 25,97 \$/MWh

Observaciones:

Los precios de energía en el MEM fueron inferiores a los previstos para este mes debido a que la generación hidráulica fue muy superior a la prevista y que el crecimiento de la demanda fue leve.

El mes de Julio también comienza con los embalses de la zona del Comahue colmados e incluso con vertimiento y la temperatura en la región del Gran Buenos Aires sin descensos importantes por lo que los valores de este mes pueden no ser tan altos como estaba previsto


Demanda:

A continuación se puede observar la evolución de la generación para cubrir la demanda


DEMANDAS

Incrementos porcentuales de la energía mensual respecto a igual mes del año anterior


DEMANDA NETA	
MENSUAL [%]	AÑOMOVIL [%]
3.0	4.5




A continuación se muestra como fue la generación hidráulica del mes, la prevista para el mismo mes por CAMMESA y la correspondiente al mismo mes del año 2000




Por otra parte la generación térmica debido a la gran generación hidráulica y a un crecimiento moderado de la demanda fue muy inferior a la correspondiente al año 2000 y a la prevista.



Debido a ello los precios de energía y monómico fueron inferiores a los del mismo mes del año 2000



A continuación se muestra el balance de energía del MEM de Junio y las diferencias que hubo respecto de las previsiones



Origen de la información: Informe mensual de CAMMESA de Junio del 2001

Comentarios: CAMMESA y Sector Prospectiva Energética de la GC y TT-CNEA.

Francisco Carlos Rey
 Prospectiva Energética y Tecnológica
 Gerencia de Cooperación y Transferencia de Tecnología
 CNEA Julio 2001